

Aufstellung der Folge- bzw. Wartungskosten

Bereich	Kalkulierte Leistung	Wartungskosten (brutto)
Beleuchtung Ratssaal	19,20 kWh	125,00 €
Beleuchtung 2. OG	9,60 kWh	75,00 €
Beleuchtung 1. OG	9,60 kWh	75,00 €
Beleuchtung Hochparterre	9,60 kWh	75,00 €
Beleuchtung Sockelgeschoss	4,32 kWh	75,00 €
Beleuchtung Kellergeschoss	1,44 kWh	75,00 €
Steckdosen	25,60 kWh	125,00 €
Küche	21,60 kWh	75,00 €
Medientechnik	6,98 kWh	1.500,00 €
Sicherheitsbeleuchtung	-	1.200,00 €
Brandmeldeanlage	-	3.000,00 €
Reserve	7,34 kWh	-
Tagesverbrauch (x 0,56 Gleichzeitigkeitsfaktor)	64,58 kWh	
Gesamt, jährlich	14.130,33 kWh	6.400,00 €

Folgekosten für Zu- und Abluftanlage „Kopierräume“	Kosten pro Jahr
Antriebsenergie Zu- und Abluftventilatoren	1.165,00 €
Jährliche Wartung der Systeme	650,00 €
Halbjähriger Filterwechsel	1.200,00 €
Gesamt, jährlich	3.015,00 €

Folgekosten für Zu- und Abluftanlage „Ratssaal“	Kosten pro Jahr
Antriebsenergie Zu- und Abluftventilatoren + Kälte- / Wärmeerzeugung	2.755,00 €
Jährliche Wartung der Systeme	2.100,00 €
Jährliche Wartung der Brandschutztechnik	950,00 €
Gesamt, jährlich	5.805,00 €