

DEKRA Industrial GmbH – Köthener Straße 33 – D-06118 Halle

Stadt Dessau-Roßlau
Amt für Zentrales Gebäudemanagement
Herrn Klaus Bekierz
Gustav- Bergt- Straße 1
D- 06862 Dessau-Roßlau

DEKRA Industrial GmbH
Standort Halle / Leipzig
Köthener Straße 33
D- 06118 Halle
Telefon +49.345.52359 - 60
Telefax +49.345.52359 - 66

Kontakt: Dr.-Ing. Erik Konitzer
Tel. direkt: +49.345.52359 - 63
Mobil: +49.160.97817867
E-Mail: erik.konitzer@dekra.com
Datum: 03.07.2012
Seite 1 von 1

vorab per E-Mail: klaus.bekierz@dessau-rosslau.de

Projekt- Nr. 559272404-10

Gutachterliche Beratung bei einer Sanierungsbegleitung in einer Schule in Dessau

**Untersuchungsobjekt: Ganztagschule Zoberberg
D- 06847 Dessau-Roßlau, Kastanienhof 14**

Beurteilungstermin: 02.07.2012 im Rathaus Dessau / Dr. Konitzer (Gutachter)

Sehr geehrter Herr Bekierz,

bezugnehmend auf die o.g. Beratung nach dem Gerichtstermin beim Landgericht Dessau im selbstständigen Beweisverfahren zur Ganztagschule Zoberberg in Dessau kann aus sachverständiger Sicht die Freigabe der zur Zeit noch für den Gerichtsgutachter Herrn Dr. Grün gesperrten 10 Räume empfohlen werden, da das Landgericht das Ende dieses Verfahrens und Herr Dr. Grün keine weiteren Einwende zur Freigabe verkündet hat.

Als Beweissicherung zum nun anstehenden Hauptsacheverfahren beim Landgericht Dessau wird eine Innenraummessung auf 2-Ethyl-1-Hexanol, Phenol, Kresole u.a. VOC (einschl. TVOC) nach Entfernen des PVC-Belages in 8 Räumen empfohlen.

Zusätzlich sollten aus sachverständiger Sicht in den 8 gesperrten Räumen mit PVC-Belag auch Bohrkerne (Belag + Kleber + Estrich) zur Beweissicherung genommen werden.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen sehr gern telefonisch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dr.-Ing. Erik Konitzer
DEKRA- Sachverständiger