

K O P I E**STADTWERKE
DESSAU**

Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH

DESWA • PF 1202 • 06812 Dessau-Roßlau

Saarländischer Schwesternverband
Im Eichenwäldchen 10
66564 Ottweiler

Albrechtstraße 48
06844 Dessau-Roßlau

Telefon: (0340) 899 - 0
Telefax: (0340) 899 - 2499

<http://www.dvv-dessau.de>

Es schreibt Ihnen:
Herr Weisigk

Ihre Nachricht

Unser Zeichen

Telefon- / Faxdurchwahl
0340 899 2415/2499

Ihr Ansprechpartner per E-Mail:
hweisigk@dvv-dessau.de

Datum
07.06.2013

Ersatzneubau Altenpflegeheim Roßlau
Feldstraße, 06862 Dessau-Roßlau.
Trinkwasserversorgung, Schmutz- und Abwasserentsorgung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung des geplanten Altenpflegeheimes in Roßlau, Feldstraße, 06862 Dessau-Roßlau bestätigen wir folgende Verbrauchs- und Einleitwerte:

Trinkwasserversorgung

Der in Ihrem Antrag vom 03.06.2013 ausgewiesene Spitzendurchfluss nach DIN 1988 in Höhe von 2,41 l/s wird gewährleistet.

Schmutzwasserentsorgung

Die Entsorgung des Schmutzwassers in den vorhandenen Schmutzwasserkanal wird entsprechend des ermittelten Spitzendurchflusses der Trinkwasserversorgung bestätigt.

Regenwassereinleitung

Es wird bestätigt, die von der Dachfläche (3.044 m²) abzuführende Regenwassermenge nach DIN 1986 in Höhe von 89 l/s in den vorhandenen Regenwasserkanal einzuleiten. Für den in der vorliegenden Tabelle ausgewiesene „Jahrhundertregen“ (173l/s) ist der Regenwasserkanal nicht ausreichend dimensioniert.

Wir fordern Sie auf, uns die im Schreiben der IG Zimmermann GmbH vom 13.05.2013, Punkt 1 bezeichnete Einschätzung des Baugrundgutachtens zur Versickerung des anfallenden Grundwassers zuzusenden.

Geschäftsführer
Hans Tobler
Thomas Zanger
Aufsichtsratsvorsitzender
Oberbürgermeister
Kleinans Koschig


Handelsregister:
HRB 12518 Stendal
Steuer-Nr. Organträger 114/116/00/00
Ust-ID-Nr. DE 244370610

HypoVerrentbank Dessau
BLZ 850 800 87
Kto.-Nr. 8 914 850

Commerzbank Dessau
BLZ 810 400 00
Kto.-Nr. 5 978 787

Die Lage und Dimensionierung der Anschlussleitungen für die Trink-, Schmutz- und Regenwasser sind mit der DESWA GmbH rechtzeitig abzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen



J. V. Ritter
Bereichsleiter



i.A. Weisigk
SGV Technik